

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विशेष सहायक, जिला शिक्षा बलिया

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।

पत्रांक 957 / वैय0सहा0(मु0वि0अ0)बेसिक  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया।

दिनांक: जून 27, 2019.

प्रधानाचार्या, ज्ञान पीठिका स्कूल जीराबस्ती, बन विहार बलिया द्वारा विद्यालय के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग बलिया से विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती आदि के सम्बन्ध में स्थलीय जाँच कराकर आख्या प्राप्त की गयी है, जिसे मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके पास अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। संलग्नक: यथोपरि।

(बद्री नाथ सिंह)

मुख्य विकास अधिकारी  
बलिया।



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बलिया

पत्रांक- 1047/1B

दिनांक : 15-06-19

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,  
बलिया।

विषय- विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, बलिया के पत्रांक सं0-865/वैय0सहा0 (मु0वि0अ0) लो0नि0वि0 दिनांक 30 मई 2019।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक 06.06.2019 को निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के उपरान्त आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार पाया गया।

संलग्नक :- जॉच प्रमाण-पत्र

ST

मुख्य विकास अधिकारी  
बलिया  
- 15/06/2019




अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0  
बलिया

## जॉच प्रमाण-पत्र

ज्ञानपीठिका स्कूल जीराबस्ती, बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया।  
निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मर्दे नेशनल बिल्डिंग कोड के सापेक्ष  
निम्नलिखित पायी गई।

Sl.No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6 M	N.B.C. 2005 Clause 12.18.1.1	3.20 M
2	Bathroom Height	2.1 M	N.B.C.Clause 12.4.1	2.1 M
3	Open space around the Building	6.0 M	N.B.C.Clause 8.3.1	Satisfactory
4	College Building Area	1.80 ha	N.B.C.Clause 5.5.1(b)iii	Satisfactory
5	Parking Area	1.30 ha	N.B.C.Clause 5.5.1(b)ii (d)	Satisfactory
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C.Clause 12.1.1	0.75 M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C.Clause 12.18.1.1	1.4 M
8	Lighting and Ventilation Room	1/10 Floor area	As per N.B.C. 2005 Clause 15.1.2	Satisfactory
9	Fire and life Safety	Certified by PHO Ballia	-	-
10	Roofs	R.C.C Flat Roof	As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C.
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C. Column

  
 सहायक अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
 बलिया