



पत्रांक :- 01 ५२५/५०

दिनांक :- 31/12/2025

सेवा में,

श्रीमती आशा शर्मा
प्रधानाचार्य
ज्ञान पीठिका जीरा बस्ती, वन बिहार
बलिया।

विषय- नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता के द्वारा दिनांक 24/12/2025 को निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन का निर्माण संलग्नक मानकों के अनुसार पाया गया।

संलग्नक :-जॉच प्रमाण-पत्र


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बलिया


जॉच प्रमाण-पत्र

ज्ञान पीठिका जीरा बस्ती, वन बिहार बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदें नेशनल बिल्डिंग कोड के सापेक्ष निम्नलिखित पायी गई।

Sl.No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6 M	N.B.C. 2005 Clause 12.18.1.1	3.35 M
2	Bathroom Height	2.1 M	N.B.C.Clause 12.4.1	3.35 M
3	Open space around the Building	6.0 M	N.B.C.Clause 8.3.1	Satisfactory
4	College Building Area	1.80 ha	N.B.C.Clause 5.5.1(b)iii	Satisfactory
5	Parking Area	1.30 ha	N.B.C.Clause 5.5.1(b)ii (d)	Satisfactory
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C.Clause 12.1.1	0.90 M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C.Clause 12.18.1.1	1.50 M
8	Lighting and Ventilation Room	1/10 Floor area	As per N.B.C. 2005 Clause 15.1.2	Satisfactory
9	Fire and life Safety	Certified by PHO Ballia	-	UPFS/2023/88457 /BAL/BALLIA/265 /CFO
10	Roofs	R.C.C Flat Roof	As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C.
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C. Column and Beam


अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलिया


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलिया